



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

## CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/046/17

No. Z/12/046/17

**Dostawca:** LARS Andrzej Szymański  
(Nazwa i adres) ul. Świerkowa 14  
*Supplier:* 64-320 Niepruszewo, Poland  
(Name and address)

**Producent:** LARS Andrzej Szymański  
(Nazwa i adres) ul. Świerkowa 14  
*Manufacturer:* 64-320 Niepruszewo, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Oprawy oświetleniowe wbudowywane do stosowania w strefach  
*Name of the product:* klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej  
z niewymienialnymi przez użytkownika modułami LED.  
*Recessed luminaires for use in clinical areas of hospitals  
and health care buildings with non-user replaceable LED  
module.*

**Typ (model):** Rodzina LARSA SYSTEM (patrz na odwrocie)  
*Type (model):* Family LARSA SYSTEM (detailes on the back page)

**Dane techniczne:** 24V DC; IP40; klasa IIII class IIII; ta=40°C; CCT: 4100K;  
*Technical data:* 60cm 10W; 120cm 2x10W

**Typ programu** 1a według PN-EN ISO/IEC 17067  
**certyfikacji:**  
*Type of* 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067  
*certification scheme:*

**Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania**  
**norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**

*A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the  
standard(s)and/or normative document:*

Norma(-y)/ dokumenty normatywne <i>Standard(s)/normative documents</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-EN 60598-2-25:2000+A1:2005 (EN 60598-2-25:1994+A1:2004)	LO-17.028/I/A1/E LO-17.028/I/E	SEP - BBJ
PN-EN 60598-1:2015-04 (EN 60598-1:2015)		SEP - BBJ

**Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu**  
**Test Report forms integral part of this Certificate**

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2017-10-26

**Wykaz odmian opraw oświetleniowych rodziny LARSA SYSTEM typu: LARSA SYSTEM XY**  
*Specification of variation luminaires of family LARSA SYSTEM type: LARSA SYSTEM XY*

**Gdzie:**

*Where:*

**X - długość oprawy oświetleniowej w cm** *length of the luminaire in cm*

**X = 60 (10W)**

**X = 120 (2x120W)**

**Y - rodzaj klosza** *diffuser type:*

**Y = S - klosz mleczny** *milk diffuser*

**Y = T - klosz transparentny** *transparent diffuser*

**Y = TU - klosz transparentny z niskim współczynnikiem UGR** *transparent diffuser with low UGR factor*

NC-O 17.300

**Nr rej. S-O-17-025**

*Reg. No. S-O-17-025*

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. **LARS Andrzej Szymański**  
ul. Świerkowa 14  
64-320 Niepruszewo, Poland
2. NC